



Központi fűtés:  
 A hőleadók acéllemez lapradiátorok.  
 A fűtési vezeték anyaga a meglévővel azonosan, rézcső présidosom kötésekkel, padlószegélyben szabadon vezetve.  
 A hőtermelő berendezés meglévő, tervezési feladatnak nem része, feltüntetésre nem került, teljesítménye a bővítést fedezi.  
 Külső méretezési hőmérséklet: -15°C  
 Fűtési hőfoklépcső: 60/45°C

- JELMAGYARZAT:
- tervezett fűtési átvétel
  - tervezett fűtési visszatér
  - meglévő fűtési átvétel
  - meglévő fűtési visszatér
  - ⊕ Légelvezető szerelvény
  - ⊗ Szabályozó szelep mérőponttal
  - ⊗ Termosztikus szelep szabályozó fejtel
  - ⊗ Radiátor visszatérő (torló) szelep

Megrendelő:  
 PPK TERVEZŐ Kft  
 Veszprém  
 Ady Endre u. 75/B.

Terv tárgy:  
 Átmeneti Szálló átalakítása,  
 korszerűsítése  
 Veszprém, Jutasi út 24-26.  
 Hrsz.: 2130/2.  
 Központi fűtés

Rajz megnevezése:  
 Független csőterv

Tervező:  
 Molnár Balázs  
 ok. gépészmérnök  
 G 19-01105

Méretarány: M 1:50  
 Rajzszám: GF-03

Dátum: 2018. 07. hó  
 Tervező: KIVITELI

KREATIV PPK TERVEZŐ Kft  
 H-8200 Veszprém, Saffány u. 6/C.  
 Email: molnar.balazs22@phd.hu