


I. EMELETI ALAPRAJZ RÉSZLET M 1:50

ÉJJEI MENEDÉKHELY

Sz.	Megnevezés	Méret (mm)	Egyéb adat	Mennyiség
1	ELS-V 60 ttp. radiális ventilátor, ELS-GAP falon kívüli házban	60m3/h	230V,50Hz,18W	3db
2	ELS-V 60/35 ttp. radiális ventilátor, ELS-GAP falon kívüli házban	35m3/h	230V,50Hz,18/9W	2db
3	ELS-V 100 ttp. radiális ventilátor, ELS-GAP falon kívüli házban	100m3/h	230V,50Hz,29W	1db
4	ELS-V 100 ttp. radiális ventilátor, ELS-GU falsík alatti házban	100m3/h	230V,50Hz,29W	3db
5	Lindab SRF1C 80 hajlékony légszatórta, szigeteltlen	ø80 L=600	-	5db
6	Lindab SMFU 80 150	ø80 L=150	-	5db
7	Lindab SR 80 kör légszatórta	ø80 L=1500	-	1db
8	Lindab RCU 100 80 kör km. szűkítő	ø100/80	-	3db
9	Lindab SR 100 kör légszatórta	ø100	-	2db
10	Lindab TCPU 100 80 T-idom	L=97	-	2db
11	Lindab SR 100 kör légszatórta	ø100 L=1061	-	1db
12	Lindab RCU 125 100 kör km. szűkítő	ø125/100	-	1db
13	Lindab SR 125 kör légszatórta	ø125 L=112	-	1db
14	Lindab TCPU 125 80 T-idom	L=97	-	1db
15	Lindab SRF1C 125 hajlékony légszatórta, szigeteltlen	ø125 L=500	-	1db
16	Lindab TCPU 125 egál T-idom	L=165	-	1db
17	Lindab EPF 125 véglezáró sapka	ø125	-	2db
18	Lindab SRF1C 80 hajlékony légszatórta, szigeteltlen	ø80 L=200	-	4db
19	-	-	-	-
20	Lindab SR 80 kör légszatórta	ø80 L=908	-	1db
21	Lindab TCPU 125 80 T-idom	L=97	-	1db
22	Lindab SR 80 kör légszatórta	ø80 L=1000	-	1db
23	Lindab BKU 80 90 könyökidom	ø80 90°	-	1db
24	Lindab SR 80 kör légszatórta	ø80 L=3000	-	1db
25	Lindab MF 80 kör idomkapcsoló	ø80 L=97	-	1db
26	Lindab SR 80 kör légszatórta	ø80 L=467	-	1db
27	Lindab SR 100 kör légszatórta	ø100 L=760	-	1db
28	Lindab BKU 100 90 könyökidom	ø100 90°	-	1db
29	Lindab SR 100 kör légszatórta	ø100 L=2142	-	1db
30	Lindab TCPU 125 100 T-idom	L=130	-	1db
31	Helios LTGW ajtórács	300x100	-	8db
32	Lindab SR 80 kör légszatórta	ø80 L=1900	-	1db
33	Lindab RCU 125 80 kör km. szűkítő	ø125/80	-	1db
34	Lindab SR 125 kör légszatórta	ø125 L=124	-	1db
35	Lindab TCPU 125 80 T-idom	L=97	-	1db
36	Lindab SR 125 kör légszatórta, hőszigetelve s=20mm	ø125 L=1500	-	1db
37	Helios VK 125 fali kiszellőző	ø125 160x160	-	1db
38	Lindab SR 80 kör légszatórta, hőszigetelve s=20mm	ø80 L=679	-	1db
39	Lindab SR 100 kör légszatórta, hőszigetelve s=20mm	ø100 L=504	-	1db
40	Helios VK 100 fali kiszellőző	ø100 140x140	-	1db
41	Lindab SR 125 kör légszatórta, hőszigetelve s=20mm	ø125 L=3000	-	2db
42	Lindab NPU 125 kör idomkapcsoló	ø125	-	1db
43	Lindab SR 125 kör légszatórta, hőszigetelve s=20mm	ø125 L=726	-	1db
44	Lindab BU 125 45 ívdom	ø125 45°	-	1db
45	Lindab FIBLD 125 kör szigetelt hajlékony légszatórta	ø125	-	2db
46	Helios DDF 125 tetőátvezetés és kiszellőző	ø125	-	2db
47	Lindab SR 125 kör légszatórta	ø125 L=2986	-	1db



Megrendelő:
PPK TERVEZŐ Kft

Veszprém
Ady Endre u. 75/B.

Terv tárgya:
Éjjeli Menedék átalakítása,
korszerűsítése
Veszprém, Jutasi út 24-26.
Hrsz.: 2130/2.
Szellőzés

Rajz megnevezése:
I. emeleti alaprajz

Tervező:
Molnár Balázs
okl. gépészmérnök
G 19-01105

Méretarány:
M 1:50

Rajzsám:
GSZ-02

Dátum:
2018. 07. hó

Tervfajta:
KIVITELI

KREATERV ÉPÜLETGÉPÉSZET Kft
H-8200 Veszprém, Salfény u. 5/C.
E-mail: molnar.balasz22@chello.hu

