

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI LEÍRÁS

Készült: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest, Szarvas G. u. 58-60.) részére 2870 Kisbér, Vásártér u. 26/b.hsz. 884/1. hrsz. ingatlanon „Támogató Szolgálat-Kisbéri iroda kialakítása” engedélyezési tervéhez, a 312/2012.(XI.08.) Korm. rendelet 5.sz. melléklete alapján

1. A meglévő épületbe az elektromos energia bekötés légkábelrel biztosított.
2. A tervezett bővítés nem igényel elektromos közműfejlesztést.
3. Épületen belül villanyszerelési munka horonyvéséssel, csövezéssel és réz vezetékvezetéssel történik.
4. A főépület DK-i tájolású tetőfelületén elhelyezésre kerül
8 db Sun Earth polikristályos 260 Wp napelem
Összteljesítmény: 2,1 kW
Modulok súlya: 160 kg
Inverter típusa: SMA SB 2000 HF